山东众音化学科技有限公司

污水总氮检测分析报告单

取样日期	2026.11.12		
取样地点	污水总排口		
执行标准	GB15581-2016	标准限值	≤50mg/L
检测结果	19.41mg/L		
结论	合格		
分析人	胡月		
复核人	肖强		

备注：
检测类别：污水
检测项目：总氮
分析方法及依据：HJ636-2012 水质 总氮的测定
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
检出限：0.05mg/L