



241520345380



TH/JSBG(T)-040

检测报告

报告编号: N2509002

样品名称: 脱硫废水

委托单位: 威海市众音热电有限公司

检测类别: 委托检测

山东天弘质量检验检测中心有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测结果报告

委托单位	威海市众音热电有限公司		
联系人	滕世恩	联系方式	15634389321
任务地址	威海市文登区龙山办米山西路 2-1 号	来样方式	采样/现场测量
采样日期	2025 年 9 月 2 日	检测日期	2025 年 9 月 2 日~2025 年 9 月 8 日
样品名称	脱硫废水		
检测结论	不予判定		
说明	/		

检验检测专用章

签发日期: 2025 年 9 月 12 日



批准: 朱玉霞

审核: 李孟

编制: 李君卓



一、脱硫废水检测结果报告单

样品名称	脱硫废水	样品编号	N202509002	
样品状态	聚乙烯瓶装深棕无味不透明液体	样品数量	2 (各约 1L)	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
pH	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-220	/
总汞	原子荧光法	HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000	0.00004mg/L
总镉	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	0.00005mg/L
总砷	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	0.00012mg/L
总铅	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030	0.00009mg/L
判定标准	/			
采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
脱硫废水排放口 DW003	pH (无量纲)	7.9	/	/
	总汞, mg/L	0.00004L	/	/
	总镉, mg/L	0.00145	/	/
	总砷, mg/L	0.00348	/	/
	总铅, mg/L	0.00654	/	/
说明	1. 水温为 39.2℃, 脱硫废水不外排; 2. 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。			

——本报告结束——

